

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002**

**N° CM - 21 - P - 125****et 1 annexe de 4 pages.**

Valable 5 ans à compter du jeudi 7 octobre 2021

**Matériau présenté par : GABRIEL A/S**

Hjulgagervej 55

9000 AALBORG

**Marque commerciale : STEP/ STEP MELANGE****Description sommaire:****Type de support** woven**Composition** 100% polyester Trevira CS**Masse surfacique** 336 g/m²**Epaisseur** 1 mm**Coloris** tous coloris/ all colors**Nature de l'essai :** Essai au brûleur électrique  
Essai de persistance de flamme  
Essai de gouttes**Classement : M1****Observations :** /**Durabilité du classement (l'annexe 22) :** Non limitée a priori**Usage :** Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... **Conditions d'entretien :** selon préconisations du client**Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 21-0294-1570**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"****Champs-sur-Marne, le vendredi 15 octobre 2021****Technicien d'essais du Laboratoire Feu****Responsable Technique du laboratoire Feu  
du Pôle Ameublement**

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

  
**Bilel HAMILA**  
**Clotilde ETIEMVRE**

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement